



DATI DELL'IMMOBILE

- » Comune: F257 MODENA (MO)
- » Indirizzo:
- » Piano-Interno: PT
- » Foglio-Particella-Sub:
- » Proprietario:
- » Destinazione d'uso: E5 - Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili


DATI GENERALI

- » Zona Climatica: E
- » Gradi Giorno:
- » Volume lordo riscaldato:
- » Superficie utile riscaldata:
- » Superficie disperdente:
- » Rapporto S/V:

RILASCIATO IL
VALIDO FINO AL

Pagina 1 di 3

CLASSE ENERGETICA



INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

INDICE	VALORE (kWh/m³/anno)	LIMITE (kWh/m³/anno)
TOTALE (EP _{inv} + EP _{est} + EP _{acs} + EP _{ill})	EP _{tot} 59,36	EP _{tot-lim} 29,05
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	EP _{inv} 59,36	EP _{inv-lim} 20,03
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	EP _{acs} 0,00	EP _{acs-lim} 9,02
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA (non calcolata)	EP _{est} 0,00	EP _{est-lim} 0,00
ILLUMINAZIONE (non calcolata)	EP _{ill} 0,00	EP _{ill-lim} 0,00

EVENTUALI INTERVENTI MIGLIORATIVI DEL SISTEMA EDIFICIO/IMPIANTI

ATTESTATO
NUMERO

SOGGETTO CERTIFICATORE

TECNICI PREPOSTI

IMMOTO e Firmati)

(1) Anche ai sensi dell'art. 481 del C.P., la firma da parte del Soggetto Certificatore è apposta per:
 - conformità del presente attestato alle disposizioni di cui agli Allegati 6, 7, 8 e 9 della D.A.L. 156/2008
 - asseverazione dei dati di propria competenza riportati nel presente attestato
 - adozione delle coordinate delle condizioni di riferimento unificate di cui al punto 7.4 della D.A.L. 156/2008